



ГЕНЕРАТОР
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ИМПУЛЬСОВ

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и строго следуйте его рекомендациям.

Область применения: Тестирование ультразвуковых акустических датчиков.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1 | Класс защиты от поражения электрическим током: 1 по ГОСТ 12.1.019 (требуется заземление) | |
| 1.2 | Диапазон частот | 100...250 кГц. |
| 1.3 | Диапазон частот следования радиоимпульсов | 10...100Гц. |
| 1.4 | Количество импульсов в пачке | 1...10 |
| 1.5 | Диапазон регулировки амплитуды импульсов | 50...500В. |
| 1.6 | Форма импульсов задающего генератора | меандр. |
| 1.7 | Выходное сопротивление | 100 Ом |
| 1.8 | Ёмкость преобразователя, не более | 1000пФ |
| 1.9 | Предел ограничения тока короткого замыкания | 5 мА |
| 1.10 | Параметры напряжения питания | 220 ±10 В, 50 Гц |
| 1.11 | Потребляемая мощность генератора | 20Вт. |
| 1.12 | Размеры мм: | 260*260*110. |
| 1.13 | Вес: | 2 кг |

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | | |
|-----|-----------------------------|-------|
| 2.1 | Генератор | 1 шт. |
| 2.2 | Шнур питания | 1 шт. |
| 2.3 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: piezo.pro-solution.ru | эл. почта: pzo@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

К работе с генератором допускаются лица, знающие правила эксплуатации установок с напряжением до 1000 В, ознакомленные с настоящим руководством.

Генератор предназначен для питания от трёхпроводной сети. При отсутствии трёхпроводной сети следует соединить с заземлением клемму \perp генератора.

Запрещается прикасаться к клеммам генератора во время его работы..

Использовать только по назначению.

При пробое тестируемого датчика (кратковременное замыкание выходных клемм генератора) необходимо выключить генератор во избежание нагревания силовых элементов

4 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Конструктивно генератор выполнен в металлическом корпусе. Внутри корпуса размещены трансформатор и печатные платы. На задней панели (рис. 1) размещён узел фильтра, содержащий предохранитель, выключатель сети и разъём питания.



Рисунок 1 – Внешний вид задней панели

На передней панели прибора (рис.2) расположены органы управления, дисплей и разъёмы для подключения датчиков и контрольно-измерительных приборов.

Функциональная схема прибора приведена на рис. 3. Коэффициент деления напряжения на выходах КОНТРОЛЬ 1,2 установлен 1000/1 относительно выходного напряжения.



Рисунок 2 – Внешний вид передней панели




Рисунок 3 – Функциональная схема генератора высоковольтных импульсов

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 5.1 При хранении или транспортировании прибора при низкой температуре дайте ему прогреться до комнатной температуры, во избежание образования конденсата на внутренних деталях и возможного электрического пробоя..
- 5.2 Подключите сетевой шнур к гнезду расположенному на задней панели прибора и вставьте вилку в розетку.
- 5.3 Подключить к гнездам КОНТРОЛЬ 1,2 необходимые приборы.
- 5.4 Подключить к клеммам ВЫХОД 1,2 активные выводы испытуемого датчика, а к клемме \perp вывод корпуса датчика

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.1 Установить ручку АМПЛИТУДА в крайнее левое положение (что соответствует минимальной амплитуде выходного сигнала).
- 6.2 Установить выключатель питания в положение 1, при этом на дисплее должны отразиться цифры и единицы измерения контролируемых параметров.
- 6.3 Убедиться, что в левом верхнем секторе дисплея изображено слово РУЧНОЙ (что соответствует отсутствию напряжения на клеммах).
- 6.4 Установить желаемые значения параметров выходного сигнала, контролируя их по показаниям дисплея. Установка параметра количества импульсов производится кнопками КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ, при этом увеличение параметров производится кнопкой с указателем вверх, уменьшение – кнопкой с указателем вниз. Установка частоты задающего генератора производится ручкой ЧАСТОТА.
- 6.5 Работа в режиме автоматического формирования радиоимпульсов.
 - 6.5.1 Включить режим автоматического формирования радиоимпульсов нажатием на кнопку РУЧН./АВТОМ. Проконтролировать включение, по наличию на дисплее значка «бегущий импульс» (рис.2).
 - 6.5.2 Установить частоту повторения, кнопками ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ (кнопка с указателем вверх – увеличение, кнопка с указателем вниз – уменьшение).

- 6.5.3 Установить амплитуду импульсов ручкой АМПЛИТУДА.
- 6.5.4 Произвести необходимую подстройку и контроль параметров.
- 6.5.5 Выключить формирование радиоимпульсов нажатием на кнопку РУЧН./АВТОМ. Проконтролировать выключение по дисплею, появлением слова «Ручной».
- 6.6 Работа в режиме формирования одиночных радиоимпульсов
 - 6.6.1 Произвести операции по п.п. 6.1 – 6.4
 - 6.6.2 Установить амплитуду импульсов ручкой АМПЛИТУДА.
 - 6.6.3 Сформировать одиночный радиоимпульс, нажатием на кнопку ПУСК.
 - 6.6.4 Произвести необходимую подстройку и контроль параметров.
- 6.7 Установить ручку АМПЛИТУДА в крайнее левое положение.
- 6.8 Отсоединить выводы испытуемого датчика от клемм прибора.

7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Температура окружающего воздуха $22 \pm 5^{\circ}\text{C}$, относительная влажность не более 80% при 25°C , атмосферное давление 84 ... 106,7 кПа (630... 800 мм рт. ст.). Недопустимо наличие резких перепадов температуры, присутствие агрессивных веществ в воздухе, прямого солнечного света, электромагнитных полей и излучений.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если прибор не включается - проверьте все соединения, положение органов управления, напряжение в цепи питания.

При появлении более серьезных проблем (утечка тока, электропробой, щелчок, запах гари) - немедленно отключите прибор от сети.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на генератор 12 месяцев со дня приёма в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на приборы, которые эксплуатировались или хранились в противоречии с настоящим Руководством.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: piezo.pro-solution.ru | эл. почта: pzo@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70